

Obec Častkovce

916 27 Častkovce 399

Číslo spisu: A/2024/00800/Kr
Vybavuje: Ing. Ján Koreň
Tel: 032 7402 600
Email: sus.koren@gmail.com
Číslo schránky: E0006405002

Častkovce, dňa 17.10.2024

Verejná vyhláška

STAVEBNÉ POVOLENIE

Obec Častkovce, ako stavebný úrad príslušný podľa § 119 ods.1, v spojení s § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v stavebnom konaní preskúmal podľa § 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dňa 10.6.2024 podal

**Západoslovenská distribučná, a.s., IČO 36361518, Čulenova 6, 816 47 Bratislava,
ktorého zastupuje MAKIPA s.r.o., IČO 50237888, 916 27 Častkovce 428**

(ďalej len "stavebník"), a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

stavebné povolenie

na stavbu

"Obytná zóna Častkovce"

stavebné objekty:

SO 106 Prípojka VN

SO 107 Trafostanica

SO 108 Káblový rozvod NN

SO 111 Vybudovanie HDPE chráničiek

(ďalej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č. 989/4, 990/2, 1033/1, 1063/1, 1067/6, 1067/26 v katastrálnom území Častkovce, register "C" parc. č. 2746/1, 2747, 2748/1 v katastrálnom území Podolie.

Stavba obsahuje:

Na pozemkoch registra "C" parc. č. 990/2 a 989/4 sa vybuduje nová kiosková transformátorová stanica. Medzi existujúcou zástavbou a cestou II/504 bude umiestnené káblové vedenie z novej trafostanice na existujúce vzdušné NN vedenie smerom do obce Podolie. Nové NN rozvody pre novú obytnú zónu budú umiestnené v zelenom páse medzi cestou II/504 a pozemkami novobudovanej obytnej zóny. VN prípojka bude umiestnená v zelenom páse na ľavej strane popri ceste II/504 smerom na obec Častkovce, ďalej povedie ľavou stranou okolo účelovej komunikácie na pozemku registra "C" parc. č. 1065/3, s následným pokračovaním okolo poľnej cesty, ktorá je na konci záhrad rodinných domov na začiatku obce Podolie smerom k Podolskému potoku s pokračovaním okolo Podolského potoku proti prúdu potoka až po jeho napojenie na existujúci podporný bod vzdušného VN vedenia č. 208 v k.ú. Podolie.

SO 106 Prípojka VN - vybuduje sa VN pripojenie navrhovanej novej trafostanice z podperného bodu č (JTSK X = 519398.1350, Y = 1226150.8230) existujúceho vzdušného vedenia VN208, na ktorom bude umiestnený prechod do káblového vedenia.

SO 107 Trafostanica - vybuduje sa transformátorová stanica kioskového typu EH6 v ktorej bude osadený 1 ks olejového transformátora 22/0,42 kV, 250 kVA.

SO 108 Káblový rozvod NN - vybudujú sa distribučné rozvody NN, ktoré budú napájané z navrhovanej novej trafostanice a ukončené v nových rozpojovaciach a istiacich skrinách SR 34 (SR9.1, SR9.2, SR9.3), SR9-DIN1 resp. SR10-DIN1. Do novej trafostanice bude zaústené aj nové NN káblové vedenie, ktoré bude ukončené v

novej rozpojovacej skrini pre vzdušné vedenie VRIS 1IIK+ KPP umiestnenej na existujúcom podpernom bode č. 153.

SO 111 Vybudovanie HDPE chráničiek - budú vybudované HDPE chráničky DN40 v trase VN prípojky a v trase kábloveho rozvodu NN. Prepojenie chráničiek bude realizované cez prepojovaciu šachtu MONObox POLYVAULT 2424 610x610 mm.

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracoval Siwa Energy, s.r.o., Ing. Radovan Holod, Novohorská 7489/4, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača a ktorá je prílohou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
2. Stavebník zabezpečí vytyčenie priestorovej polohy podľa rozhodnutia o umiestnení stavby právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou.
3. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
4. Dodržať podmienky vydaného územného rozhodnutia na predmetnú stavbu, ktoré vydala Obec Častkovce dňa 5.3.2024 pod č. sp. A/2024/00011/Kr.
5. Dodržať podmienky dotknutých orgánov a organizácií:

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva:

V rámci riešenej lokality navrhujeme zabezpečiť primeranú donáškovú vzdialenosť od bydliska pre miesta zberu komunálnych odpadov (KO) a využiteľných zložiek z KO, veľkosti vhodné nádoby a druhy nádob pre obyvateľov rodinných domov, prípadných prevádzkovateľov objektov v polyfunkcii tak, aby bola pre nich zabezpečená čo najväčšia zapojenosť, čistota a hygiena zberu. Pri realizácii predmetnej stavby vzniknú rôzne druhy odpadov kategórie O, ktorých zhodnotenie t.j. materiálové a energetické využitie alebo zneškodnenie zabezpečí pôvodca odpadu v súlade s legislatívou platnou v odpadovom hospodárstve. Podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch - pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných prácach a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorej bolo vydané povolenie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku - stavebný zákon, v platnom znení. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a plní povinnosti podľa § 14 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom znení. Upozorňujeme pôvodcu, resp. držiteľa odpadov na § 6 a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, ktorý upravuje hierarchiu v odpadovom hospodárstve a povinnosť zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle tejto hierarchie (príprava na opätovné použitie, recyklácia, zhodnotenie, zneškodnenie). V okrese Nové Mesto nad Váhom pôsobí viacero subjektov, ktoré prevádzkujú mobilné zariadenia na drvenie stavebných odpadov (Nové Mesto nad Váhom, Stará Turá, Bošáca). Pôvodca odpadu je povinný: - zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie ustanovených v prílohe č. 3 časti VI druhom bode zákona o odpadoch, - stavebné odpady a odpady z demolácie prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú, - zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom vo vyhl. č. 344/2022 o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií (v rozsahu minimálne: druhy odpadov, spôsob nakladania s odpadmi u nasledujúceho držiteľa, plánovaný spôsob spracovania odpadov, oprávnenie na nakladanie s odpadmi platné počas trvania zmluvného vzťahu). Odpady, ktoré nie je možné opätovne použiť/recyklovať/zhodnotiť, držiteľ odpadov zneškodní na povolenej skládke odpadov v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve tak, aby nedošlo k znečisťovaniu životného prostredia. V k. ú. Častkovce nie je povolená skládka pre ukladanie odpadov. Držiteľ nebezpečných odpadov 15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami je povinný ich odovzdávať len subjektu oprávnenému nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch. Stavebné odpady vznikajúce pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii komunikácií je ich pôvodca povinný prednostne materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií. V prípade dočasného uloženia výkopovej

zeminy mimo staveniska pred jej využitím na spätné zasypávanie v mieste, ktoré nie je zariadením na zhodnocovanie alebo zariadením na zneškodňovanie odpadov a ktoré nie je miestom vzniku výkopovej zeminy, je potrebné mať udelený súhlas na skladovanie výkopovej zeminy pre pôvodcu odpadu podľa § 97 ods. 1 písm. u) zákona o odpadoch. Súhlas udeľuje okresný úrad v sídle kraja - Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie. Na využívanie odpadu - výkopovej zeminy mimo miesta vzniku - na spätné zasypávanie, musí byť udelený súhlas pre vlastníka pozemku podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch, ktorý udeľuje okresný úrad v sídle kraja - Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie. O vzniku a nakladaní s odpadmi počas realizácie predmetnej investície viesť evidenciu a nakladanie s nimi zahrnúť do Ohlásenia za príslušný rok ak vznikne viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo 1 t ostatných odpadov (príloha č. 1, č. 2 vyhl. č. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov. Podľa § 99 ods. 1. písm. b) bod 5 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch sa Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o ŽP vyjadruje aj k dokumentácii predkladanej ku kolaudačnému konaniu. Požadujeme do tejto dokumentácie priložiť platné doklady (kópie vážnych lístkov, faktúr) o odovzdaní odpadov z predmetnej stavby v súlade s týmto vyjadrením a hierarchiou v odpadovom hospodárstve. Pri použití recyklátu z podrveného betónu, zmesi betónu, tehál, škridiel v rámci predmetnej stavby a pri použití výkopovej zeminy a zeminy a kameniva na pozemkoch v rámci predmetnej stavby, žiadame predložiť fotodokumentáciu.

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny:

Každý je pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy, alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k poškodzovaniu a ničeniu. Zhotoviteľ stavby je povinný stavebné činnosti vykonávať tak, aby nedošlo k poškodeniu a ničeniu drevín, rastúcich na stavbou dotknutých pozemkoch, ktoré nebudú predmetom výrubu (STN 83 7010 - Ochrana prírody -Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie). Pri budúcej výsadbe na pozemku uprednostniť geograficky pôvodné a tradičné druhy drevín. V súvislosti výsadbou a údržbou pozemkov dotknutých stavbou, podľa § 2 ods. 1 zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia invázných nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je zakázané držať, pestovať, prepravovať, vymieňať a rozmnožovať invázne nepôvodné druhy rastlín. V prípade výsadby alebo pestovania nepôvodných druhov rastlín na pozemkoch za hranicami zastavaného územia obce je potrebný súhlas orgánu ochrany prírody podľa § 7 ods. 3 písm. a) zákona o ochrane prírody a krajiny. Príslušným orgánom na vydanie takéhoto súhlasu je Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja.

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy:

Pri stavebných prácach nesmie dôjsť k ohrozeniu, alebo znečisteniu povrchových a podzemných vôd.

Pri prevádzkovaní a údržbe transformačnej stanice dodržiavať prevádzkové predpisy dodávateľa zariadenia a prevádzkovateľa technológie. Počas výstavby stavby stavebné práce zabezpečiť tak, aby nedošlo k ohrozeniu kvality podzemných vôd. Pracovisko vybaviť dostatočným množstvom sorbčných látok /napr. VAPEX/ na okamžitú sanáciu prípadnej havárie a zabezpečiť likvidáciu znečistenej zeminy.

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií:

Stavebník min. 14 dní pred realizáciou stavby napojenia a budovania inžinierskych sietí požiada tunajší úrad o vydanie povolenia na zvláštne užívanie, čiastočnú uzávierku a použitie dočasného dopravného značenia na ceste II/504 v k.ú. Častkovce. K žiadostiam je potrebné predložiť vyjadrenie Správy ciest TSK Trenčín a stanovisko OR PZ ODI Novom Mesto nad Váhom s odsúhlaseným projektom prenosného dopravného značenia. Stavebník pred kolaudáciou požiada o určenie trvalého dopravného značenia na ceste II/504 v k. ú. Častkovce. K žiadosti je potrebné predložiť stanovisko ORPZ ODI Novom Mesto nad Váhom s odsúhlaseným projektom trvalého dopravného značenia.

Okresné riaditeľstvo PZ, ODI Nové Mesto nad Váhom:

Dopravno-technické riešenie, DI súhlasí s vydaním stavebného povolenia za nasledovných podmienok: 1. podľa PD, vypracoval p. Ing. Juraj Čaňo, 08/2023, overenej DI.

Dočasné dopravné značenie a dopravné zariadenia, DI súhlasí s návrhom dočasného DZ a dopravných zariadení za nasledovných podmienok: 1. podľa PD, vypracoval p. Ing. Juraj Čaňo, 08/2023, overenej DI, 2. zvislé DZ bude v strednom rozmerovom formáte - veľkosť 2, v reflexnej úprave, na pozinkovanej konštrukcii - stĺpkoch sivej farby na gumenných podložkách, vyhotovenie DZ a DZr bude v súlade s Vyhláškou MV SR č.30/2020 Z.z. o dopravnom značení, v súlade s STN 01 8020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách, podľa

Vzorových listov stavieb pozemných komunikácií VL6.1 Zvislé dopravné značky (ďalej len „VL6.1“), podľa Vzorových listov stavieb pozemných komunikácií VL 6.4 Vodiace dopravné dopravné zariadenia (ďalej len „VL6.4“) a v súlade s TP č. 117/2023 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení (ďalej len „TP č. 117/2023“), 3. za zníženej viditeľnosti bude prekážka osvetlená žltými výstražnými svetlami, 4. všetky výkopy budú ohradené a zabezpečené prekrytím pred vpadnutím chodcov, 5. použitie a umiestnenie dočasných DZ a dopravných zariadení bude v súlade s § 61 ods. 1) Zákona č.8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a podľa TP č.069/2022 Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest, 6. zhotoviteľ stavby zabezpečí informovanie účastníkov cestnej premávky o realizácii stavby v masovokomunikačných prostriedkoch a v obci Častkovce spôsobom v mieste obvyklom a vydanie príslušných povolení od cestných správnych orgánov, 7. v prípade, ak si to vyžiada verejný záujem alebo dopravná situácia, DI si vyhradzuje právo zmeniť podmienky použitia dočasného dopravného značenia a dopravných zariadení.

Pred začatím prác (min. 14 kalendárnych dní) je nutné na DI predložiť žiadosť o súhlas s vydaním rozhodnutia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie a povolenia na čiastočnú a úplnú uzávierku komunikácie, s uvedením termínu prác (od-do). meno + priezvisko zodpovednej osoby, názov a sídlo organizácie, ktorú táto osoba zastupuje a kontaktného telefónneho mobilného čísla na túto osobu.

Trenčiansky samosprávny kraj:

Predmetná stavby musí byť navrhnutá v zmysle platných technických noriem a predpisov. Realizáciou pripojenia nesmie dôjsť k zmene šírkových pomerov cestnej komunikácie II/504 a nesmie byť ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky ako aj samotná dotknutá cestná komunikácia. Realizáciou stavby nesmie byť prerušené odvodnenie cestnej komunikácie II/504. Križovanie inžinierskych sietí s cestou II/504 bude realizované pretláčaním, bez zásahu do asfaltového krytu vozovky. Ďalší stupeň projektovej dokumentácie predložiť na vyjadrenie.

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja:

Pri samotnej realizácii požadujeme : - počas prác musí zostať aspoň jeden jazdný pruh o min. šírke 2,75 m prejazdný, - pri vykonávaní prác je úsek cesty potrebné vyznačiť prenosným dopravným značením v zmysle určenia Okresného úradu, odboru cestnej dopravy a pozem.komunikácií v Novom Meste n/V, -počas prác nesmie byť uložený akýkoľvek materiál v korune cesty a nesmie byť obmedzená premávka na ceste.

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany:

Vodný tok Podolský potok je v danom území neupraveným vodným tokom s prirodzeným režimom odtoku povrchových vôd. V súlade s STN 75 2102 je stanovené ochranné pásmo pri drobnom vodnom toku v šírke min. 4m od brehových čiar obojstranne. Ako správca vodných tokov máme podľa §49 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon) právo užívať pobrežné pozemky (pri drobnom vodnom toku pozemky do 5 m od brehovej čiary obojstranne) pri výkone správy vodného toku a protipovodňovej ochrany daného územia. Začatie prác v súvislosti s umiestnením navrhovaného VN kábla na pozemkoch parc. č. 2-5845/1, 3-1203/22 KN-E nutné vopred oznámiť a priamo v teréne dohodnúť s našim zodpovedným úsekovým technikom Prevádzkového strediska Piešťany - Ing. Raksányi Adam, tel. 0911 428 521 a riadiť sa jeho pokynmi. Upozorňujeme, že technické jamy riadeného pretlaku musia byť v teréne umiestnené tak ako je popísané vyššie a zároveň výšku krytia pod dnom koryta vodného toku žiadame dodržať minimálne 1,5m od nivelety. Ing. Raksányi bude prizvaný k určeniu nivelety dna v mieste križovania koryta toku, k umiestneniu štartovacích jam riadeného pretlaku, ako aj po ukončení všetkých prác. O kontrole súladu vyhotovenia stavby s projektovou dokumentáciou a podmienkami nášho vyjadrenia bude spísaný zápis. Nevyhotovenie a nepodpísanie uvedeného zápisu sa bude považovať za nesplnenie podmienok stanovených našou organizáciou. Miesto križovania žiadame následne v teréne označiť! Akékoľvek prípadné zásahy do koryta vodného toku a ochranného pásma toku spojené s výstavbou je nutné vopred odsúhlasiť našou organizáciou. Za vzniknuté škody počas stavebných prác ako aj pri prevádzke vedenia prechodom povodňových prietokov správca vodného toku nezodpovedá. Ukladanie stavebného a iného materiálu v koryte toku a na pobrežných pozemkoch je zakázané. Zásahy do pozemkov vedených v správe SVP, š.p. a vlastníctve SR, ste povinní riešiť samostatnou žiadosťou cestou nášho oddelenia správy majetku Piešťany - kontaktná osoba: p. Richard Novák, tel. 033/7764507, richard.novak@svp.sk, v zmysle § 58 a § 139 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon). Upozorňujeme, že k žiadosti o uzatvorenie zmluvného vzťahu je potrebné predložiť nasledovné dokumenty: projektovú dokumentáciu v takom rozsahu, aby bolo zrejme technické riešenie, situačné výkresy, geometrický plán, znalecký posudok, snímka zo ZBGIS alebo ortofotomapa, na ktorej je viditeľne vyznačená konkrétna časť parcely, ktorá je predmetom nájmu/vecného bremena/kúpy, e-mail kontakt a toto stanovisko techn.-prevádzk.

úseku SVP, š.p. Správu stavby v dotyku s tokom bude majiteľ vykonávať v zmysle ustanovení § 47 vodného zákona č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, dbať o jej údržbu a statickú bezpečnosť. Správca toku nezodpovedá za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu, ako i vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa §49 odst.5 uvedeného zákona. S odvedením dažďových vôd z navrhovanej komunikácie do vsakovacích šácht súhlasíme. K vybudovaniu ostatných objektov stavby nemáme výhrady. Žiadame prizvať nášho zástupcu na kolaudačné konanie, kde nám bude odovzdané porealizačné zameranie stavby - SO 106 v súradnicovom systéme pre účely vodohospodárskej evidencie a taktiež projekt skutočného vyhotovenia stavby v tlačenej a digitálnej forme (.dwg, .dgn, .dxf), vypracované odborne spôsobilou osobou. V prípade úpravy vodného toku, ak bude el. vedenie v kolízii s touto úpravou / opravou resp. bude zasahovať do pozemkov SVP, š.p., investor stavby (VN vedenia) vykoná preloženie vedenia na jeho vlastné náklady. Rovnako pri vykonávaní opráv, údržby a investícií na vodnom toku, vytyčí bezodplatne trasovanie el. vedenia v danom záujmovom území.

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.:

V predmetnej lokalite sa nachádzajú inž. siete v našej správe. Tieto žiadame vopred vytyčiť na základe objednávky pracovníkmi našej spoločnosti (vodovod - Repa, kontakt: 0903/ 403 627) a následne plne rešpektovať v zmysle STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia a zákona č. 442/2002 Z. zák. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách § 19 odst. 2 a 5.). Podľa citovaného zákona je ochranné pásmo vodovodného potrubia do DN 500 - 1,8 m a nad DN 500 - 3,0 m od osi vodovodného potrubia. Zemné práce v ochrannom pásme vodovodného potrubia požadujeme vykonávať výhradne ručne bez použitia strojných mechanizmov. V tomto pásme je okrem iného zakázané vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav.

SPP distribúcia, a.s. Bratislava.:

Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.SDP-distribucia.sk (časť E-služby). V záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne. Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení. Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení. Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,-€. Stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytyčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie. Pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy výtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska. V prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác. Vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané. Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. BARAN Jozef, email: jozef.baran@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského

zariadenia, podsypu a obsypú plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka. Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D. Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu. Stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu. Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti. Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon. Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN EN 12007-1, STN EN 12007-2, STN EN 12007-3, TPP 702 01, TPP 702 02. Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem. Stavebník je povinný pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01. V zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod. V zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.

Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava.:

Do projektovej dokumentácie stupňa realizácie stavby žiadame zapracovať:

1. Do PD zapracovať všetky riadne vytyčené a zamerané existujúce inžinierske siete s jednotlivými rezmi pri križovaní a súbahu vrátane komunikácii a zelených pásov v celej trase navrhovaných podzemných káblových vedení VN, NN a na pozemku pod TS. V situácii je k týmto inžinierskym sieťam potrebné uviesť legendu s poznámkou, že boli zakreslené po zameraní.
2. V celej časti v rámci IBV, kde nie je zrejماً poloha budúcich vjazdov/ parkovacích plôch k rodinným domom, ale je predpoklad, že k pozemkom budú, je potrebné naprojektovať NN káble v celom tomto úseku s mechanickou ochranou, a teda umiestnením do chráničiek o priemere $\sigma = 160\text{mm}$ - NN kábel. Pôvodne boli chráničky prerušované.
3. V situácii z SO 06 je potrebné v mieste križovania poľnej cesty s VNK upraviť polohu chráničky tak, že bude umiestnená v mieste poľnej cesty a bude ju na každú stranu presahovať. Pôvodne bola chránička iba z časti v ceste.
4. K navrhovaným podtlakom popod komunikácie, vodný tok a pod. dopracovať do situácie z PD štartovaciu a cieľovú jamu. V prípade podtlaku v trase VN prípojky z výkresov č. 09 a 03 z SO 106 naprojektovať štartovaciu a cieľovú jamu až za hustým porastom a poľnou cestou, to znamená, že podtlak bude o väčšej dĺžke a nebude riešený z porastov.
5. V rezoch z SO 106 vo výkrese č. 05 a SO 108, výkrese č. 05 neprojektovať pri križovaní VNK s podzemným vedením a pri uložení NNK do chráničky podkladný betón. Naprojektovať štandard pieskové lôžko/ zeminu okolo nich.
6. V rezoch z SO 108, výkres č. 05 dopracovať k navrhovaným NN káblom aj pripokládku chráničky HDPE $\sigma = 40\text{ mm}$.
7. Uzemnenie skriň SR číslo 0008-0100 a 0008-0101 je potrebné naprojektovať do $15\ \Omega$ (pôvodne v PD bolo do $10\ \Omega$).
8. Naprojektovať výmenu podperného bodu NN číslo 153 za nový p. b. typu JB adekvátnej dimenzie. Zároveň okrem novej skrine VRIS na p. b. naprojektovať aj novú istiacu skrinku SPP 2 k odisteniu NN prípojky k OM číslo 222.
9. V situáciách je potrebné farebne zosúladiť poznámky (pôvodne napr. káble červená farba a poznámky modrá a pod.).
10. VJPS NN rozvodu z SO 108 riadne zvýrazniť úpravy, ktoré sa majú vykonať na existujúcej skrini VRIS č. 0051-0032/ p. b. č. 142, a teda, že sa v skrini VRIS vyberú NN poistky, na NNV doplnia OP a, že sa vylepší uzemnenie do 5 ohm.
11. V textovej časti SO 108 na str. č. 5 upraviť typy použitých skriň SR (pôvodne v PD typ SR11-DIN2 VV 3x400/9x160A P2, ktorá použitá nebude).
12. Dopracovať chýbajúce protokoly o meraní a výpočte uzemňovačov k uzemňovacej sústave navrhovanej transformačnej stanice a úsekového odpínača spolu s kontrolným výpočtom na dovolené dotykové a krokové napätie. Veľkosť I_c - max. kapacitného prúdu tlmivky si je potrebné k výpočtu na dovolené dotykové a krokové napätie vopred overiť na mailovej adrese: peter.pavlovskviSzsdis.sk a uvažovať s presnou hodnotou, ktorá bude poskytnutá.
13. Doplniť návrh uzemňovacej siete TS a ÚO v súlade s kontrolným výpočtom na dovolené dotykové a krokové napätie.
14. Dopracovať chýbajúci súpis dotknutých parciel predmetnou stavbou

v katastrálnom území obce Podolie a Častkovce. 15. Do prílohy PD doplniť stanoviská správcov inžinierskych sietí, s ktorých IS v rámci predmetnej stavby nedôjde do styku. 16. Rozpočet, neocenovaný výkaz výmer po jednotlivých stavebných objektoch a prevádzkových súboroch stavby.

Projektovú dokumentáciu stupňa PD k RS žiadame predložiť na odsúhlasenie. Je potrebné rešpektovať všetky elektroenergetické zariadenia a ich ochranné pásma v zmysle Zákona o energetike číslo 251/2012 Z.z. v platnom znení.

Slovak Telekom, a.s.:

Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenia §65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

Všeobecné podmienky ochrany SEK. 1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť: - Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s. - Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia. - Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia. V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907 777 474. Upozornenie: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou. 2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môže byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí: - Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu. - Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené. - Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu. - Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje). - Aby boli odkryté zaradenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia. - Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním). - Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777. - Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že ST a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedá za zmeny priestorového

uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia). Upozornenie: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST. 3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk). 4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

6. Pri uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.
7. Začatie stavebných prác, stavebník písomne oznámi na stavebný úrad.
8. Stavbu označiť identifikačnou tabuľou v zmysle § 66 ods.3 písm. j/ stavebného zákona, na viditeľnom mieste.
9. Stavebník v zmysle stavebného zákona je povinný viesť stavebný denník od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác.
10. Na stavbe budú použité vhodné stavebné výrobky v súlade so zákonom č.133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.
11. Pred začatím výkopových prác vytýčiť všetky inžinierske siete a telekomunikačné vedenia ich správcami. Dodržať ich ochranné pásma. Dodržať normu STN EN 736005.
12. Prípadné poškodenie susedných nehnuteľností /stavieb, pozemkov, porastov, atď./ je stavebník povinný dať do pôvodného stavu.
13. Počas výstavby nesmie prísť k znečisťovaniu verejných komunikácií.
14. Stavba bude ukončená najneskôr do 31.08.2026. Ukončenie stavby oznámi stavebník stavebnému úradu a podá návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia v zmysle stavebného zákona a vyhl.č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Odôvodnenie:

Dňa 10.6.2024 podal stavebník žiadosť o vydanie stavebného povolenia na uvedenú stavbu; týmto dňom bolo začaté stavebné konanie. Územné rozhodnutie o umiestnení stavby bolo vydané dňa 5.3.2024 pod č.sp. A/2024/00011/Kr.

Stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Stavebný úrad podľa ustanovení § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko pomery staveniska mu boli dobre známe a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby. Zároveň stanovil lehotu 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, v ktorej môžu účastníci konania uplatniť svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány a organizácie svoje stanoviská.

Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a organizáciami a zistil, že jej realizáciou alebo užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi.

Stanoviská oznámili: Obec Častkovce záväzné stanovisko dňa 01.07.2024 č. OCÚCA-S2024/00367, Obec Podolie záväzné stanovisko dňa 21.08.2024 č. OcÚPo-203/3890/2024, Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, Odbor starostlivosti o životné prostredie vyjadrenie dňa 27.12.2023 č. OU-NM-OSZP-2023/0014511-002, záväzné stanovisko dňa 29.09.2023 č. OU-NM-OSZP-2023/014506-002, vyjadrenie dňa 27.09.2023 č. OU-NM-OSZP-2023/014480-002, súhlas dňa 14.10.2024 č. OU-NM-OSZP-2024/014494-002, Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií stanovisko dňa 05.06.2024 č. OU-NM-OCDPK-2024/009862-002, OR PZ ODI NMNV stanovisko dňa 18.01.2024 č. ORPZ-NM-ODI1-15-001/2024-ING, Trenčiansky samosprávny kraj vyjadrenie dňa 15.05.2023 č. TSK/2023/07095-3, Správa ciest TSK vyjadrenie dňa 28.05.2024 č. SC/2024/922-2, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany vyjadrenie dňa 24.10.2023 č. SVP 5622/2023/2, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. vyjadrenie dňa 24.10.2023 č. VTIR-2023/262-85, Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia a.s. Bratislava vyjadrenie dňa 12.10.2023 č. TD/NS/0830/2023/Ga, Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava stanovisko dňa 12.12.2023, č. CD

38914/2023, Slovak Telekom, a.s. vyjadrenie dňa 07.06.2024 č. 6612416275, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Nové Mesto nad Váhom stanovisko dňa 18.10.2023 č. ORHZ-NM1-2023/000334-002, Dopravný úrad vyjadrenie dňa 15.03.2022 č. 9137/2022/ROP-002/3763.

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov pre napojenie do sietí technického vybavenia a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a podmienky územného rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby. Stavebný úrad v priebehu stavebného konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia stavby. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Účastníci konania: z dôvodu, že ide o líniovú stavbu boli účastníci konania upovedomení verejnou vyhláškou v obci Častkovce a Podolie. Na vedomie Západoslovenská distribučná, a.s., MAKIPA s.r.o., Trenčiansky samosprávny kraj, Siwa Energy, s.r.o., Ing. Radovan Holod.

Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.

Upozornenie:

Stavebné povolenie stráca podľa § 67 stavebného zákona platnosť, ak sa s uskutočnením stavby nezačne do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

So stavbou nesmie byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov).

Poučenie o odvolaní:

Proti tomuto rozhodnutiu sa účastníci konania môžu odvolať podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov, do 15 dní odo dňa doručenia na obec Častkovce, 916 27 Častkovce 399, alebo na Spoločný úrad samosprávy v Novom Meste nad Váhom, Klčové 34, 915 01 Nové Mesto nad Váhom. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Mgr. Dušan Bublavý
starosta obce

Toto oznámenie musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta /obce/ na dobu 15 dní.

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

Poplatok:

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 60 písm. g vo výške 400.00 €, položky 60 písm. g vo výške 100.00 €, položky 60 písm. g vo výške 100.00 €, položky 60 písm. g vo výške 100.00 €, celkom 700.00 € bol zaplatený dňa 13.6.2024.

Príloha:

- overená projektová dokumentácia

Za SÚS: Ing. Ján Koreň
 prednosta SÚS

Doručí sa:

účastníci (doručenky)

1. Verejná vyhláška v obci Častkovce, z dôvodu, že ide o líniovú stavbu
2. Verejná vyhláška v obci Podolie, z dôvodu, že ide o líniovú stavbu

na vedomie:

3. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
4. MAKIPA s.r.o., Častkovce súp. č. 428, 916 27 Častkovce
5. Siwa Energy, s.r.o., Ing. Radovan Holod, Novohorská súp. č. 7489/4, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača

dotknuté orgány

6. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto Nad Váhom
7. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, Odbor pozemkový a lesný, Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
8. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, Odbor krízového riadenia, Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
9. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
10. Okresné riaditeľstvo PZ, ODI, Bzinská 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
11. TVK a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
12. Správa ciest TSK, Správa a údržba, Brnianska 3, 911 01 Trenčín
13. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
14. Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia a.s., Plátennícka súp. č. 19013/2, 821 09 Bratislava
15. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K Dolnej Stanici súp. č. 7282/20A, 911 01 Trenčín
16. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Nové Mesto nad Váhom, Odborárska 12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
17. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Povodie dolného Váhu, Odštepny závod, Nábr. I. Krasku súp. č. 834/3, 921 80 Piešťany
18. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín
19. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici súp. č. 7282/20A, 911 01 Trenčín
20. Obec Častkovce, Častkovce súp. č. 399, 916 27 Častkovce
21. Obec Podolie, Podolie súp. č. 566, 916 22 Podolie
22. Spoločný úrad samosprávy v Novom Meste nad Váhom