

## Príloha č. 1 – Technické podmienky pripojenia

## 1. Zo strany Prevádzkovateľa:

Táto Zmluva sa uzatvára výlučne z dôvodu pripojenia existujúceho odberného miesta do distribučnej sústavy bez zmeny technických parametrov tohto odberného miesta. Technické podmienky pripojenia zostávajú zachované a zo strany Prevádzkovateľa nie je potrebné splniť žiadne ďalšie technické podmienky; tým nie je dotknutá povinnosť Prevádzkovateľa dodržiavať technické podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ktoré sú záväzné pre všetkých účastníkov trhu s elektrinou a ktoré sú zverejnené na webovom sídle Prevádzkovateľa [www.zsdis.sk](http://www.zsdis.sk).

Vybavuje: Branko Jurák, Západoslovenská distribučná, a.s., tím správy energetických zariadení Sever.

Zákaznícka linka: 0850 333 999, email: [odberatel@zsdis.sk](mailto:odberatel@zsdis.sk), web: [www.zsdis.sk](http://www.zsdis.sk)

## 2. Deliace miesto:

Prúdové spoje na strešniku.

## 3. Zo strany Žiadateľa:

Táto Zmluva sa uzatvára výlučne z dôvodu pripojenia existujúceho odberného miesta do distribučnej sústavy bez zmeny technických parametrov tohto odberného miesta. Technické podmienky pripojenia zostávajú zachované a zo strany Žiadateľa nie je potrebné splniť žiadne ďalšie technické podmienky, s výnimkou tých, ktoré sú ďalej uvedené v tejto prílohe; tým nie je dotknutá povinnosť Žiadateľa dodržiavať technické podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ktoré sú záväzné pre všetkých účastníkov trhu s elektrinou, a ktoré sú zverejnené na webovom sídle Prevádzkovateľa [www.zsdis.sk](http://www.zsdis.sk).

Žiadateľ je povinný:

- a) udržiavať svoje elektroenergetické zariadenia v technicky zodpovedajúcom stave tak aby vyhovovali požiadavkám stanoveným platnými právnymi predpismi a technickými normami, a aby neohrozili život, zdravie a majetok osôb a nespôsobili poruchy v distribučnej sústave.
- b) zabezpečiť technické podmienky pre montáž určeného meradla, jeho súčasti a príslušenstvo pre typ merania dohodnutý v článku II. tejto Zmluvy a tak, aby po jeho montáži bol stred číselníka určeného meradla vo výške 1000 - 1700 mm od podlahy alebo upraveného terénu.
- c) zabezpečiť montáž plombovateľného hlavného ističa pred určeným meradlom s menovitou hodnotou prúdu zodpovedajúcou hodnote maximálnej rezervovanej kapacity dohodnutej v článku II. tejto Zmluvy s charakteristikou typu B.
- d) pred vykonaním zásahu do svojho elektroenergetického zariadení, pri ktorom je potrebné odplobovanie elektroenergetického zariadenia, je Žiadateľ povinný o vykonanie odplobovania požiadať Prevádzkovateľa na tel. č. 0850 333 999.
- e) dodržať technické podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy a pravidiel pre prevádzkovanie a montáž merania elektrickej energie, ktoré sú zverejnené na webovom sídle Prevádzkovateľa [www.zsdis.sk](http://www.zsdis.sk)

Telefónny kontakt Žiadateľa: 0907 727583

Emailový kontakt Žiadateľa: [podolie@podolie.sk](mailto:podolie@podolie.sk)