

1. Zo strany Prevádzkovateľa:

Predmetom technických podmienok pripojenia, je pripojenie existujúceho odberného miesta do distribučnej sústavy bez zmeny technických parametrov tohto odberného miesta. Technické podmienky pripojenia zostávajú zachované a zo strany Prevádzkovateľa nie je potrebné splniť žiadne ďalšie technické podmienky; tým nie je dotknutá povinnosť Prevádzkovateľa dodržiavať technické podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ktoré sú záväzné pre všetkých účastníkov trhu s elektrinou, a ktoré sú zverejnené na webovom sídle Prevádzkovateľa [www.zsdis.sk](http://www.zsdis.sk).

Vyjavuje: Branko Jurák, Západoslovenská distribučná, a.s., Správa energetických zariadení Sever.

Zákaznícka linka: 0850 333 999, email: [odberatel@zsdis.sk](mailto:odberatel@zsdis.sk), web: [www.zsdis.sk](http://www.zsdis.sk)

2. Deliace miesto:

- Vývodové svorky na strešníku.

3. Zo strany Žiadateľa:

Táto Zmluva sa uzatvára výlučne z dôvodu pripojenia existujúceho odberného miesta do distribučnej sústavy bez zmeny technických parametrov tohto odberného miesta. Technické podmienky pripojenia zostávajú zachované a zo strany Žiadateľa nie je potrebné splniť žiadne ďalšie technické podmienky, s výnimkou tých, ktoré sú ďalej uvedené v tejto prílohe; tým nie je dotknutá povinnosť Žiadateľa dodržiavať technické podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ktoré sú záväzné pre všetkých účastníkov trhu s elektrinou.

Žiadateľ je povinný:

- udržiavať svoje elektroenergetické zariadenia v technicky zodpovedajúcom stave tak aby vyhovovali požiadavkám stanovenými platnými právnymi predpismi a technickými normami, a aby neohrozilo život, zdravie alebo majetok osôb a nespôsobovali poruchy v distribučnej sústave,
- zabezpečiť technické podmienky pre montáž určeného meradla, jeho súčasti a príslušenstvo pre typ merania dohodnutý v článku II. tejto Zmluvy a to tak, aby po jeho montáži bol stred číselníka určeného meradla vo výške 1000 - 1700 mm od podlahy alebo upraveného terénu,
- zabezpečiť montáž plombovateľného hlavného ističa pred určeným meradlom s menovitou hodnotou prúdu zodpovedajúcou hodnote maximálnej rezervovanej kapacity dohodnutej v článku II. tejto Zmluvy s charakteristikou typu "B",
- pred vykonaním zásahu do elektrickej inštalácie, pri ktorej je potrebné odplobovanie časti elektroenergetického zariadenia, je Žiadateľ povinný túto skutočnosť ohlásiť na telefónnom čísle 0850 333 999 (do inštalácie môže Žiadateľ zasahovať):
  - po písomnom akceptovaní návrhu Zmluvy o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy,
  - po odsúhlasení zásahu do elektrickej inštalácie Prevádzkovateľom.
- dodržať Technické podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy a Pravidlá pre prevádzkovanie a montáž merania elektrickej energie, ktoré sú zverejnené na webovom sídle Prevádzkovateľa [www.zsdis.sk](http://www.zsdis.sk).

Žiadateľ doručí Prevádzkovateľovi:

## Príloha č. 1 – Technické podmienky pripojenia

1 x správu z odbornej prehliadky a z odbornej skúšky (revíziu správu) vybudovaného elektroenergetického zariadenia od deliaceho miesta po elektromerový rozvádzač vrátane.

Link pre zasielanie dokumentácie v elektronickej forme: [www.zsdis.sk/dokumentacia](http://www.zsdis.sk/dokumentacia)

Doručovacia adresa pre zasielanie dokumentácie v papierovej forme: Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1 (v prípade akejkoľvek komunikácie v tejto veci, prosím uveďte značku číslo Zmluvy o pripojení).

Telefónny kontakt Žiadateľa: 032/7794102, 0911 712605

Emailový kontakt Žiadateľa: [podolie@podolie.sk](mailto:podolie@podolie.sk)